

广西南宁市邕宁水利枢纽牛湾电厂

泄洪通报

编号：2023 第5号

通报名称：广西南宁市邕宁水利枢纽牛湾电厂泄洪通报

发送单位：南宁市水利局、南宁市应急管理局、南宁市青秀区应急管理局、南宁市邕宁区应急管理局、南宁市邕宁区政府办、邕江海事处、南宁航道养护中心、综合执法局

预警内容：

受 2023 年 11 号台风“海葵”残涡和冷空气南下共同影响，2023 年 9 月 12 日 08 时-9 月 13 日 08 时实际降雨情况，右江流域、左江流域及库区流域有小到中雨、大到暴雨、大暴雨；同时，气象部门预测 2023 年 9 月 13 日 08 时-9 月 14 日 08 时，左江流域有中到大雨，局部暴雨，右江流域及库区流域有小到中雨，局部大雨。为保障防洪安全，广西南宁市邕宁水利枢纽牛湾电厂将按相关调度规程开启弧门进行泄洪。

情况说明：

根据气象信息，预测邕宁枢纽牛湾电 9 月 13 日-9 月 21 日入库流量 $1800-4100\text{m}^3/\text{s}$ ，预计洪峰流量约为 $4100\text{m}^3/\text{s}$ ，邕宁枢纽牛湾电厂根据水库调度方案进行水库调度，水库是无调节水库，无调节能力，来水按出入库平衡控制，按来多少水就放多少的原则来进行泄洪，预计 9 月 13 日-9 月 21 日开闸泄水总出库流量 $2000-4100\text{m}^3/\text{s}$ 左右运行 5-12 天，洪水过后根据来水情况进行调节，按日常正常调度发电。为切实做好防洪工作，确保邕宁水利枢纽牛湾电厂以及下游南宁市防汛安全，保障人民群众生命财产安全，我公司将按相关调度规程对邕宁枢纽牛湾电厂进行开闸泄洪。

采取措施:

(1) 我公司将按相关调度规程开闸泄洪,循序渐进泄水,避免水位大起大落。同时加强值班,按照相关规定及时报送水库实时水雨情信息,密切关注气象水文趋势变化,实时滚动水情预报,不断优化泄洪方案。并及时向各相关单位共享水库泄洪信息。

(2) 我公司将邕宁枢纽牛湾电厂泄洪计划报告沿岸等相关单位,并将安排专人于泄洪前通过广播通知坝址下游沿岸临水单位及人员,确保泄洪安全。

(3) 恳请贵单位协同做好邕宁枢纽牛湾电厂开闸泄洪宣贯工作,确保受泄洪影响的人民群众、有关单位做好相关防汛准备工作。

联系人: 莫昌芬

联系电话: 18776984296

联系邮箱: swbyeah@163.com

南宁交通资产管理有限责任公司

牛湾电厂

2023 年 9 月 13 日

